

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД и ПР по Центральному району муниципального образования города  
Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 23-73-38, кабинет 404

Предписание № 79/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны  
(место составления)

"22" ноября 2019 г.  
(дата составления)

Законному представителю ГАУСО РЦДПОВ «Солнышко» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Исполняющему обязанности директора Миникаеву Ильгизу Рифнуровичу

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 79 от 29.10.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 05.11.2019 г. по 15 ч. 00 мин. 22.11.2019 г. проведена проверка старшим инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., ГАУСО РЦДПОВ «Солнышко», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, проспект, Чулман, 103

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Исполняющим обязанности директора Миникаевым Ильгизом Рифнуровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В актовом зале для отделки пола применен горючий материал (деревянный паркет), с показателями пожарной опасности более чем КМ2.	ст. 134, таблица № 29, таблица № 3 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2020 г.	
2.	В актовом зале ширина двух эвакуационных выходов (дверей) в свету составляет 1,12 метра, что является менее нормативной ширины 1,2 метра в свету.	(ст. 4, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009; п. 6.16 СНиП 21-01-97*); 5.2.14 Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	01.10.2020 г.	

3.	В спальнях и игровых помещениях младшей группы кабинеты № 321, № 322, № 324, № 325, № 326, № 305, № 304, а так же в кабинетах № 223, № 225 стены отделаны горючим материалом (бумажные обои), с показателями пожарной опасности более чем КМЗ.	(ст. 134, таблица № 29, таблица № 3 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.10.2020 г.	
4.	На путях эвакуации на 1 этаже в помещениях изолятора дверь открывается внутрь не по направлению выхода из здания.	ст. 4, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.17 СНиП 21.01.97*; 6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.	01.10.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НДиПР по Центральному району  
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»  
капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 22 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 19 г.

  
(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

« 22 » ноября 20 19 г.

Исполняющий обязанности директора Миникаев И.Р.  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору